

# 給気口 TM-58

## 取扱説明書

この度はCLIEの給気口をお買い上げ頂きありがとうございます。  
ごさいます。取付けに際しましては、この取扱説明書を  
をご覧の上正しく設置して下さい。

梱包を解かれましたら、下記の各製品が入っているか、お確かめ下さい。



受板 1 枚



下板 1 枚



活性炭 1 枚



活性炭受網 1 枚


※270φ



受板リブ 3 枚

項 目	仕 様
型 式	TM-58
外 形 寸 法	Φ400×65H
天井開口寸法	Φ200
最大通過風量	400m <sup>3</sup> /h
本体粉体塗装	白 ・ 黒
製 品 重 量	1.9kg

### I.安全の為に



取付けられた給気口を引っ張ったり、物を引っ掛けたりしないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。

下板の取付けが中途半端なままでご使用にならないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。

受板を取付けずに、他の製品に下板を取付けしないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。


この製品は、給気用です。他の目的でご使用にならないで下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。

### II.取付方法

1. 設置位置に開口してください。

開口寸法 Φ200

※ 天井下地があっても、切り取る必要はありませんが、  
防湿材等で風の流れを遮るものがありましたら取り除いて下さい。





2. 天井の給気穴に合わせ受板をビス留めします。

※ 天井材にビスが効かない場合は、受板リブを使って下さい。



3. 下板に活性炭受網をセットします。



4. 活性炭受網の上に活性炭フィルターをセットします。

5. 活性炭をセットした下板を受け板の中心にあて、  
切りかきにつばが重なるまで回転させてください。



ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店或は (株)クリエまでお問合せ下さい。

## CLIE (株)クリエ

本社：〒434-0038静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B  
TEL:053-401-5881 FAX: 053-401-5882  
工場：〒932-0836富山県小矢部市埴生2793  
TEL:0766-67-4898 FAX: 0766-67-4988

検印	確認	担当